

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1
(место составления акта)

“ 21 ” мая 20 18
(дата составления акта)
15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 07-46-П

По адресу/адресам: 460014 Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 15;
(место проведения проверки)
460009 Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ногина, 46/Рылеева, 1;

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о
проведении плановой выездной проверки юридического лица от 26.03.2018 г. № 07-46-П
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция
детского технического творчества» г. Оренбурга (МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ _____ ” _____ г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность _____

“ _____ ” _____ г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней с 19.04.2018 по 21.05.2018
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки), копию распоряжения, заверенную печатью, получил

директор МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга Кипалина Светлана Викторовна  «16»
апреля 2018г 10 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене
детей и подростков Мартынова Наталья Леонидовна, с привлечением к участию в
проверке специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
отделения экспертизы условий воспитания и обучения: заведующая отделением
Селиверстова Ольга Николаевна, врач Соломенцева Оксана Владимировна, инженер

Глухота Наталья Сергеевна, помощник врача Костина Виктория Николаевна, заведующий лабораторией исследований воздушной среды, врач-лаборант Галева Алсу Равильевна, фельдшер лаборант Игнатьева Татьяна Юрьевна, и.о заведующий отделением, врач лаборант Горбунов Виталий Александрович, врач-лаборант ОГФФ Буракова Л.В..

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга Кипалина Светлана Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки «20» апреля 2018г. с 10³⁰ до 14⁰⁰ установлено:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция детского технического творчества» г. Оренбурга располагается по адресу регистрации: 460014 Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 15, фактический адрес: 460014 Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 15, 460009 Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ногина, 46/Рылеева,1 ОГРН 1025601811069, ИНН 5612014714

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет образовательную деятельность. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «город Оренбург» в лице Управления образования администрации г. Оренбурга.

МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга функционирует на основании лицензии на образовательную деятельность № 2281 от 15.12.2015г., санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 56.01.07.000.М.000784.06.10., выданное Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Всего в учреждении занимаются 897 учащихся. В здании по ул. Пролетарская, 15 занимаются 295 чел., по ул. Ногина, 46/ Рылеева, 1 – 602 чел. Занятия, согласно лицензии проводятся на базе 2-х зданий МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга: г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 15, г. Оренбург, ул. Ногина, 46/Рылеева,1, и МОБУ «СОШ № 76», МОБУ «СОШ № 67», МОБУ «СОШ № 15» МОБУ «СОШ № 33», МОБУ «Гимназия № 5», МОБУ «Лицей № 8»..

МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга занимает 2 отдельно стоящих 2-х этажных приспособленных здания. Территория ограждена. На территории здания по адресу ул. Ногина, 46/Рылеева,1, размещаются 2 хозяйственных гаража, автодром. Мусоросборников на территории нет, мусор вывозится специализированным транспортом по договору ежедневно. Договор на вывоз твердых бытовых отходов № 106 от 25.01.2018г с «ООО «Компания «Лидер». Участок имеет наружное освещение.

1 корпус «СДТТ» (ул. Пролетарская, д. 15,) включает в себя:

1 этаж: часть помещений сданы в аренду, санузел для мальчиков, гардероб, кабинет № 9а малогабаритной техники площадью – 70,7 м², группы по 8-10 человек, кабинет № 9 – 29,3 м², техническое моделирование – группы по 10 человек;

2 этаж: - кабинеты № 4,5 (техническое моделирование), площадью 40,4 м², 46,2 группы по 10 человек;

- кабинет № 6 (техническое моделирование) площадью 98,2 м², наполняемость 6-10 человек;

- кабинет № 7 (конструирование с элементами дизайна) площадью 29,2 м², группы по 10 человек;
- кружковой кабинет №8 (юный конструктор) площадью 26,4 м², наполняемость 10 человек.

На 1-ом этаже оборудован гардероб на 50 мест.

2 корпус «СДТТ» (ул. Ногина, д. 46,) включает в себя:

1 этаж: актовый зал – 60,2 м²,

- кабинет № 6 «Технический дизайн» площадью 48,8 м², группы по 10 человек;
- кабинет № 7 «малогабаритная техника» площадью 48,6 м², группы по 8 человек;
- кабинет № 9 «мотокросс» площадью 49,2 м², группы по 8 человек;

2 этаж:

- кабинет № 12 «Техническое моделирование» площадью 67,5 м², группы по 10 человек;
- кабинет № 15 «начального технического моделирования» площадью 49,2 м², группы по 10 человек;
- кабинет № 16 «Техническое моделирование с элементами слесарного дела» площадью 50,0 м², группы по 10 человек;
- кабинет № 17 «фотомиг» площадью 37,5 м², группы по 10 человек;
- кабинет № 18 «мастерилка» площадью 49,0 м², группы по 10 человек;
- кабинет № 19 «радиомоконструирование» площадью 49,3 м², группы по 10 человек;

Водоснабжение и канализация централизованные, в исправном состоянии. Горячее водоснабжение за счёт электроводонагревателей, установленных в санузлах с жесткой разводкой к раковинам для мытья рук в санузлах. Раковины в санузлах для детей обеспечены подводкой горячего и холодного водоснабжения. Питьевой режим организован, используется бутилированная вода, установлены диспенсеры, имеются одноразовые стаканы (договор поставки товара № 151 от 29.01.2018г. с поставщиком ОАО «Горизонт»).

1 корпус «СДТТ» (ул. Пролетарская, д. 15): на 1-ом этаже размещается санузел, для мальчиков установлены 3 унитаза, оборудованные перегородками, 2 умывальные раковины, на 2 этаже в санузле для девочек установлены 2 унитаза оборудованные перегородками и 1 раковина для рук. В подсобном помещении оборудован стеллаж для хранения уборочного инвентаря, подводкой воды для технических целей помещение не оборудовано, нарушен п. 4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

2 корпус «СДТТ» (ул. Ногина, д. 46,)

на 1-ом этаже размещается санузел, для мальчиков установлены 3 унитаза, 1 в кабинке, другие оборудованы перегородками, 1 писсуар, 1 умывальная раковина, на 2 этаже в санузле для девочек установлены 3 унитаза оборудованные перегородками и 2 раковины для рук в смежном помещении. Санузел для персонала на 1 унитаз. На 1 этаже установлены 4 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, подсобное помещение оборудовано стеллажом для хранения уборочного инвентаря.

Отсутствуют раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды в учебных помещениях для занятий техническим творчеством: в каб. № 4, 5, 7 (по ул. Пролетарская 15), каб. № 7, 15, 16, 17 (ул. Ногина, 46/Рылеева 1) (кроме кабинетов № 6 «Технология», № 19 «Радиоконструирование»). Подводка холодного и горячего централизованного водоснабжения не предусмотрена проектом, отсутствует техническая возможность для оборудования данных кабинетов раковинами.

Внутренняя отделка стен в кружковых кабинетах выполнена масляной и акриловой краской, потолок окрашен водоэмульсионной, масляной красками, полы покрыты линолеумом или окрашены масляной, в кабинете № 18 (ул. Ногина, 46/Рылеева 1) потолок подвесного типа "Армстронг»;

- в санузлах: стены на высоту ~ 1,5 м окрашены масляной краской, стены выше и потолок окрашены вододисперсионной краской, полы покрыты напольной плиткой. В кабинетах 2 корпуса имеются дефекты внутренней отделки: № 6, 9 на потолках имеются трещины, № 7 на стенах, полу отошла краска, пол неровный, стыки покрытия пола вздулись, что не соответствует п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14

Кабинеты для кружковой работы оборудованы ученическими столами, стульями.

Освещение. Все помещения пребывания детей имеют естественное освещение, естественное освещение на рабочих местах учебных помещений боковое левостороннее, допускается направление светового потока спереди и сзади. Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов.

Освещение искусственное общее верхнее равномерное. В учебных помещениях предусмотрено освещение люминесцентными лампами и лампами накаливания, защитная арматура имеется.

Инженером ОЭУВиО ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Глухота Н.С. проведены замеры уровня искусственной освещённости в помещениях для занятий детей, установлено несоответствие требованиям п. 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 в 5 точках из 30 измеренных в МБУДО СДТТ г. Оренбурга, о чём свидетельствует протокол измерений освещённости № 05-038-ОИ г от 23.04.2018г. Несответствие уровня искусственного освещения установлено в кабинете № 12 (техническое моделирование») (ул. Ногина, 46/ Рылеева 1), фактические значения составили 117лк, 139лк, 164лк, 171лк, 150 лк при норме 200 лк. Договор на оказание услуг по сбору и транспортировке опасных отходов с ООО Межрегиональная утилизирующая компания «Оренбург утилизация» № 244/18-У от 24.04.2018г.

Воздушно-тепловой режим. Вентиляция естественная, через фрамуги и форточки, в кабинете № 19 «радио конструирование» (ул. Ногина, 46/Рылеева 1) оборудован зонт локальной вытяжная вентиляция с механическим побуждением, где проводится пайка паяльником, в санузлах канальная вентиляция. В кабинете № 9а (ул. Пролетарская, д. 15) отсутствуют условия для проветривания, окна не оборудованы форточками, фрамугами, что не соответствует п. 6.7. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Санитарное состояние и содержание помещений учреждения.

Уборка территории проводится ежедневно. Помещения учреждения подвергаются ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.

Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий. Места общего пользования (санузлы) убирают с использованием дезинфицирующих средств. Дезинфицирующее средство («Жавель Солид»), имеет инструкцию по применению, сертификаты соответствия представлены. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для детей. Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

В санитарных узлах имеются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, выложено мыло, бумажное полотенце

Организация образовательного процесса. Проведена оценка режима, расписания занятий специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». Протокол санитарно-гигиенической оценки режима занятий, расписания занятий на 2017–2018гг №56.ФБУЗ.01.04 - 05.2018 - 1529 от 15 мая 2018г. соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Медосмотр сотрудников МБУДО СДТТ г. Оренбурга проверен 20.05.2018г. Сотрудников по штату – 41 чел., представлены все личных медицинские книжки.

Медицинский осмотр пройден в полном объеме в соответствии с приказом МЗиСР № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», и приказом № 125н от 21.03.2014 г «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Дез. обработка помещений от грызунов и насекомых проводится по договору с ФГУП «Центр дезинфекции в Оренбургской области» № 1978/18 от 01.02.18г – дератизация 2 раза в месяц, дезинсекция 1 раз в месяц.

По госнадзору проведены лабораторные исследования и инструментальные замеры специалистами ФБУЗ «ЦГиЭ в Оренбургской области»:

1. Санитарно-гигиеническая оценка учебного плана, режима занятий, расписания уроков на 2017-2018 гг., режима дня протокол № 56.ФБУЗ.01.04- 05.2018 - 1529 от 15 мая 2018г.

2. По результатам инструментальных измерений микроклимата в помещениях установлено соответствие гигиеническим нормам, протокол измерений и заключение по результатам измерений № 05-039-ОИ от 23.04.2018г..

3. По результатам лабораторных исследований воздуха закрытых помещений, атмосферного воздуха на санитарно-химические показатели, установлено соответствие требованиям (протоколы № 04-370 от 08.05.2018 года, акта отбора проб от 03.05.2018 года).

4. В результате проведения инструментальных измерений искусственного освещения в учебных помещениях, установлено, что уровни освещенности не соответствуют гигиеническим нормативам в 5 точках из 30, протокол измерений и заключение по результатам измерений № 05-038-ОИ от 23.04.2018г..

5. По результатам лабораторных испытаний вода из разводящей сети холодная и горячая, бутилированная вода по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, соответствует гигиеническим нормам (протоколы № №04-6969-н - 04-6970-н 14.05.2018 г. от заключения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 01.04-389 от 14.05.2018 года, соответствуют гигиеническим нормативам.

В результате проверки выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»:

1. Помещение для хранения уборочного инвентаря в 1 корпусе «СДТТ г. Оренбурга» (ул. Пролетарская, д. 15), не оборудовано подводкой воды, нарушен **п. 4.4** СанПиН 2.4.4.3172-14.

2. В кабинетах 2 корпуса имеются дефекты внутренней отделки: № 6, 9 на потолках имеются трещины, № 7 на стенах, полу отошла краска, пол неровный, стыки покрытия пола вздулись, что не соответствует **п. 3.8.** СанПиН 2.4.4.3172-14

3. В кабинете № 12 (техническое моделирование») (ул. Ногина, 46/ Рылеева 1) на рабочих местах общая искусственная освещенность составила 117лк, 139лк, 164лк, 171лк, 150 лк, при норме 200 лк, что подтверждается протоколом измерений и заключением по результатам инструментальных измерений искусственного освещения № 05-038-ОИ от 23.04.2018г., выданных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», что не отвечает требованиям **п. п. 5.6.** СанПиН 2.4.4.3172-14 в 5 точках из 30 измеренных в «СДТТ г. Оренбурга»

4. В кабинете № 9а (ул. Пролетарская, д. 15) отсутствуют условия для проветривания, окна не оборудованы форточками, фрамугами, что не соответствует **п. 6.7.** СанПиН 2.4.4.3172-14.

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:
директор МБУДО СДТТ г. Оренбурга

С. В. Кипалина

Нарушение требований других пунктов НД не установлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


Мартынова Н.Л.
(подпись проверяющего)


С. В. Кипалина
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копии протокола санитарно-гигиенической оценки режима дня, расписания № № 56.ФБУЗ.01.04-05.2018 - 1529 от 15 мая 2018г., заключения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки, 01.04-389 от 14.05.2018г., протоколов лабораторных и инструментальных исследований № № № 05-038-ОИ от 23.04.2018г., 05-039-ОИ от 23.04.2018г., 04-370 от 08.05.2018 года, 04-6969-н - 04-6970-н 14.05.2018 г.

Предписание № 07-46-П от 21.05.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт



Мартынова Н. Л.

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а):
директор МБУДО СДТТ г. Оренбурга С. В. Кипалина

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 21 ” мая 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области**

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1

Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru

ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Предписание № 07-46-П

об устранении выявленных нарушений

г. Оренбург

«21» мая 2018 г.

Должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области

Мартынова Наталья Леонидовна, ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков.

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки № 07-46-П от 21.05.2018г., проведенной в соответствии с распоряжением № 07-46-П от «26» 03 2018 года в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция детского технического творчества» г. Оренбурга

460014 Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 15, ОГРН 1025601811069, ИНН 5612014714.

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

установил(а):

выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»:

1. Помещение для хранения уборочного инвентаря в 1 корпусе «СДТТ г. Оренбурга» (ул. Пролетарская, д. 15), не оборудовано подводкой воды, нарушен п. 4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14.

2. В кабинетах 2 корпуса (ул. Ногина, 46/ Рылеева 1) имеются дефекты внутренней отделки: № 6, 9 на потолках имеются трещины, № 7 на стенах, полу отошла краска, пол неровный, стыки покрытия пола вздулись, что не соответствует п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14

3. В кабинете № 12 (техническое моделирование) (ул. Ногина, 46/ Рылеева 1) на рабочих местах общая искусственная освещенность составила 117лк, 139лк, 164лк, 171лк, 150 лк, при норме 200 лк, что подтверждается протоколом измерений и заключением по результатам инструментальных измерений искусственного освещения № 05-038-ОИ от 23.04.2018г., выданных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», что не отвечает требованиям п. п. 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 в 5 точках из 30 измеренных в «СДТТ г. Оренбурга»

4. В кабинете № 9а (ул. Пролетарская, д. 15) отсутствуют условия для проветривания, окна не оборудованы форточками, фрамугами, что не соответствует п. 6.7. СанПиН 2.4.4.3172-14.

В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Станция детского технического творчества» г. Оренбурга, руководителю МБУДО СДТТ г. Оренбурга принять следующие меры по устранению выявленных нарушений.

1. Помещение для хранения уборочного инвентаря в 1 корпусе «СДТТ г. Оренбурга» (ул. Пролетарская, д. 15), оборудовать подводкой воды.

Срок: 30.08.2019г.

2. В кабинетах 2 корпуса (ул. Ногина, 46/ Рылеева 1) № 6, 7, 9 устранить дефекты внутренней отделки.

Срок: 30.08.2019г.

3. В кабинете № 12 (техническое моделирование») (ул. Ногина, 46/ Рылеева 1) уровень искусственной освещенности на рабочих местах привести в соответствие с санитарными требованиями.

Срок: 30.08.2019г.

4. В кабинете № 9а (ул. Пролетарская, д. 15) создать условия для проветривания помещения.

Срок: 30.08.2019г.

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет

(наименование Управления или территориального отдела)

Октября, 2/1, в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Ведущий специалист-эксперт ОНГДиП

(должность лица, выдавшего предписание)



(подпись)

Мартынова Наталья Леонидовна

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МБУДО СДТТ г. Оренбурга

Предписание № 07-46-П от «21» мая 2018г. Получил «21» мая 2018г

Подпись представителя предприятия:
директор МБУДО СДТТ г. Оренбурга



(должность)

С.В. Кипалина

(подпись)

(Ф.И.О.)

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом