



ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации
ПРОКУРАТУРА
Оренбургской области
ПРОКУРАТУРА
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА
г. ОРЕНБУРГА
ул. Гая, 23, г. Оренбург, 460000
тел. (3532) 44-07-59, факс 44-07-60
14 .10.2020 № 7-3-2018

Директору МБУДО «Станция
детского технического творчества
г. Оренбурга»

Кипалиной С.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о социальной
защите инвалидов

Прокуратурой Промышленного района г. Оренбурга проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов в деятельности МБУДО «Станция детского технического творчества г. Оренбурга», в ходе которой выявлены факты его нарушения, которые сводятся к следующему.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям).

В силу положений постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" основным требованием к государственной политике субъектов Российской Федерации является обеспечение реализации мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура, жилий фонд).

Статья 36 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ предусматривает, что за нарушение требований технических регламентов изготовитель (исполнитель, продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 5.2.1 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» на стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машиномест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, определять расчетом, при числе мест: каждое выделяемое машиноместо должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м.

В нарушении указанных норм закона на территории, прилегающей к зданию МБУДО «Станция детского технического творчества г. Оренбурга» не выделено ни одно машино-место для стоянки (парковки) транспортного средства инвалида-колясочника.

Согласно п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. Перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.

В нарушение указанных требований на проступях краевых ступеней лестничного марша наружной лестницы отсутствуют контрастные полосы, а также предупреждающие тактильно-контрастные указатели.

Согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. Их поручни должны соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни. Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м.

Однако продольный уклон пандуса наружного составляет 30%; поручень одиночный выполнен с нарушениями технических требований предъявляемым к опорным стационарным устройствам (не имеются участки поручней выходящие за пределы длины наклонного участка пандуса не менее 300мм); наружное вызывное устройство не обозначено знаком доступности для инвалидов.

Кроме того, входная площадка не оборудована навесом; поверхность покрытия входной площадки скользкая.

Согласно п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» дверные проемы вновь проектируемых зданий и сооружений для входа МГН должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения МГН не допускается. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки. В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м. Согласно п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, общежитие, интернат, выходе на балкон, лоджию и т.п.) их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.

В нарушение указанных требований порог входной двери составляет 5 см; при открывании двери навстречу движению на расстоянии ширины полотна от плоскости дверного полотна перед дверью отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели (значимо для категории инвалидов с нарушением зрения); дверь входная оборудована пружиной.

Согласно п. 8.1.3 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, но не менее одного места, в том числе при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.

В нарушение указанных требований в МБУДО «Станция детского технического творчества г. Оренбурга» отсутствуют сиденья с опорой для спины и подлокотниками

Выявленные нарушения требований закона создают препятствия для посещения МБУДО «Станция детского технического творчества г. Оренбурга» инвалидами, в том числе инвалидами-колясочниками, иными маломобильными группами населения, что нарушает право указанной категории населения на достойную жизнь и свободное развитие.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24, 28 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации».

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным участием работника прокуратуры района и принять меры по устраниению выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении закона.
3. О результатах принятых мер сообщить прокурору района в письменной форме в месячный срок со дня внесения настоящего представления.

Заместитель прокурора района
советник юстиции



Т.А. Белова